

Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Mühlbach



Ergebnisse der Wasseruntersuchungen

(durchgeführt im Januar, Februar, März und Mai 2010 durch das Technologiezentrum Wasser (TZW) in Karlsruhe;
sowie durch den Zweckverband Bodenseewasserversorgung)

Ortsnetz	pH-Wert	Calcium (mg/l)	Magnesium (mg/l)	Sulfat (mg/l)	Härte (°dH)	Härte (mmol/L)	Härte- bereich
Aglasterhausen	7,64	56,1	16,4	13,6	11,6	2,07	mittel
Breitenbronn	7,55	70,3	14,9	16,2	13,3	2,37	mittel
Daudenzell	7,64	56,1	16,4	13,6	11,6	2,07	mittel
Michelbach	7,48	51,8	15,0	6,1	10,7	1,91	mittel
<i>Grenzwert lt. Trinkwasser- verordnung</i>	<i>nicht unter 6,5 nicht über 9,5</i>	<i>400</i>	<i>50</i>	<i>240,0</i>			